

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. ИТ. УП001.С00041

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 10.07.2004

Действителен до _____

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Сэндвич-панель 100L
(теплоизоляционный материал толщиной 21 мм,
кашированный с двух сторон рельефной алюминиевой фольгой,
закрытый с четырех торцов алюминиевым профилем,
плотность полиуретанового наполнителя 44 кг/м³)
продукция

код ОКП

3921 13 000 0

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97 (группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по
СНиП 21-01-97*); с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (Д2 по
СНиП 21-01-97*); группа горючести Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*))
ИД

для добровольной сертификации

Сертификат распространяется на партия в размере 1890 м²
счет - фактура № ТС - 001/G/04-01 от 30 апреля 2004)

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО "АГ-Климатехника Сервис"**

Код ОКПО 11600200.

119021, г. Москва, Оболенский переулок, д. 9, кор. 3. Тел. 242-40-91, факс 937-43-42

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ALP Srl**

Via Vezze 62/68-24050 Calcinato (Bergamo), Италия. Тел. +39 035 4423600, факс +39 035 4423601

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0100490